



**PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
W PROSZOWICACH**

URZĄD PAŃSTWOWY INSPEKTOR SANITARNY KOSZOWICE
DATA WPLYWU
2023-05-10
L. Dz. 3637 Podpis: *Kamran*

Os
10.05.2023
człobud

Proszowice, dnia 4.05.2023r.

Znak:HK.903.1.55.2023

**Gminne Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej
w Koszycach Spółka z o.o.
Włostowice 7a, 32-130 Koszyce
Dotyczy wodociągu publicznego Witów**

DECYZJA nr 7/2023

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Proszowicach działając na podstawie art. 4 ust.1, pkt 1, art. 10 ust. 1 pkt 3, ust 2, art. 12 ust 1, art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jednolity Dz. U. z 2023r., poz. 338), art. 104 oraz 162 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r., poz. 775) § 3 ust. 1 pkt. 1, ust. 3 pkt. 1, § 6 ust. 1 lit c, § 21 ust. 1 pkt 3, Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294) i art. 12 ust. 1 Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r., poz. 537) na podstawie wyników z badania wody pobranej w dniu 24.03.2023r. oraz w dniu 05.04.2023r. ze stałego punktu zgodności dla wodociągu publicznego Witów – Stacja Uzdatniania Witów, 32-130 Koszyce (sprawozdanie korygujące nr SB/K/0584_1/04/2023 z dnia 18.04.2023r. zastępujące sprawozdanie z badań nr SB/34787/03/2023) oraz (sprawozdanie korygujące nr SB/K/0576_1/04/2023 z dnia 18.04.2023r. zastępujące sprawozdanie nr SB/39521/04/2023)

**stwierdza wygaśnięcie decyzji nr 4/2023 z dnia 17.03.2023r., znak:
HK.903.1.25.2023**

Uzasadnienie

W dniu 14.03.2023r. pobrano próbkę wody ze stałego punktu zgodności dla wodociągu publicznego Witów, celem przeprowadzenia badań laboratoryjnych w ramach bieżącego

PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY w PROSZOWICACH

ul. Adama Grzymały-Siedleckiego 2, 32-100 Proszowice

tel. 12 386 00 15 fax 12 386 00 15 w. 300

<https://www.gov.pl/web/psse-proszowice>

e-mail: psse.proszowice@sanepid.gov.pl

skrytka ePUAP: /PSSE_Proszowice/skrytka

REGON 351371078 NIP 682-139-60-31

nadzoru sanitarnego nad jakością wody. Próbkę wody pobrano w punkcie zgodność. Oczyszczalnia Ścieków Włostowice, 32-130 Koszyce. W badanej próbce wody stwierdzono przekroczenie parametru mikrobiologicznego i fizykochemicznego tj.:

- stwierdzono przekroczenie ogólnej liczby mikroorganizmów w temp. 22°C po 68±4 h w ilości 290 jtk w 1 ml przy równoczesnym wykluczeniu obecności pozostałych badanych parametrów mikrobiologicznych (sprawozdanie z badań nr LW/935/N/2023 z dnia 29.03.2023r.).
- stwierdzono ponadnormatywną wartość stężenia azotynów – 1,0 mg/l (sprawozdanie z badań nr: LW/935/N/2023 z dnia 29.03.2023r.)

Badanie próbki wody przeprowadzała Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Krakowie, Oddział Laboratoryjny Badania Wody, ul. Prądnicka 76, 31-202 Kraków.

Administrator/właściciel prowadził działania naprawcze polegające na płukaniu sieci wodociągowej, zwiększeniu dawki podchlorynu, zwiększeniu dawki napowietrzania wody oraz zwiększeniu dawki soli do zmiękczenia wody. Po przeprowadzeniu działań naprawczych zlecił ponowne badanie wody.

Zgodnie z powyższym, w dniu 24.03.2023r. oraz w dniu 05.04.2023r., administrator wodociągu pobrał próbki wody do badania laboratoryjnego w zakresie parametru mikrobiologicznego oraz fizykochemicznego ze stałego punktu zgodności dla wodociągu publicznego Witów tj. – Stacja Uzdatniania Wody Witów, 32-130 Koszyce. Pobrane próbki wody nie wykazały przekroczeń w zakresie wykonywanych oznaczeń:

- SUW Witów, 32-130 Koszyce – (sprawozdanie korygujące nr SB/K/0584_1/04/2023 z dnia 18.04.2023r. zastępujące sprawozdanie z badań nr SB/34787/03/2023) oraz (sprawozdanie korygujące nr SB/K/0576_1/04/2023 z dnia 18.04.2023r. zastępujące sprawozdanie nr SB/39521/04/2023).

Badanie próbek wody przeprowadzało Laboratorium Środowiskowe SGS Polska Sp. z o.o. ul. Cieszyńska 52A, 43-200 Pszczyna, posiadające udokumentowany system jakości prowadzonych badań, zatwierdzone przez Państwową Inspekcję Sanitarną czyli spełniająca wymogi art. 12 pkt 4 Ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków.

Niekwestionowane próbki wody pobrane dnia 24.03.2023r. oraz dnia 05.04.2023r. pozwoliły ostatecznie stwierdzić, że jakość wody pod względem mikrobiologicznym oraz fizykochemicznym odpowiada normom obowiązującego Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r., poz. 2294) w zakresie wykonanych oznaczeń.

Wzajemne wygaśnięcie decyzji leży w interesie zarówno społecznym jak i interesie strony. Interes społeczny jest realizowany w tym wypadku przez zapewnienie zaopatrzenia społeczności w wodę o dobrej jakości.

W związku z powyższym Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Proszowicach postanowił jak w sentencji.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji służy prawo wniesienia odwołania do Małopolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego Prądnicka 76, 31-202 Kraków za pośrednictwem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Proszowicach w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.



Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny w Proszowicach

Z up. mgr inż. Monika Kowalska-Maj
Kierownik Oddziału Nadzoru Sanitarnego
(pieczęć i podpis osoby upoważnionej)

Otrzymuje:

1. Adresat

2. Burmistrz Miasta i Gminy Koszyce, ul. Elżbiety Łokietkówny 14, 32-130 Koszyce
3. Starosta Powiatu Proszowickiego, 32-100 Proszowice, ul. 3-go Maja 72
4. a/a

Do wiadomości:

Powiatowy Lekarz Weterynarii, 32-100 Proszowice, ul. Adama Grzymały – Siedleckiego 2

Wyk. M.K-M. 12 386-00-15 wew. 205